

# Protokół Stanu Zaawansowania Prac Montażowych



## (schody/chodniki)

Załącznik nr 12 do Umowy (In. Wewn. 109, zał.2)

Nr umowy: \_\_\_\_\_  
Schody/chodniki ruchome\* nr fabr.: \_\_\_\_\_  
Nazwa projektu/budynek/oznaczenie urządzenia: \_\_\_\_\_  
Kier. budowy/Przedstawiciel Zamawiającego: \_\_\_\_\_  
Kierownik montażu KONE: \_\_\_\_\_

Stan zaawansowania prac: \_\_\_\_\_

**W związku z zakończeniem wyżej wymienionych prac montażowych przez KONE, stwierdza się co następuje:**

1. Płyty wejściowe są zainstalowane zgodnie z wytyczonymi poziomami
2. Stan prac niezbędnych do wykonania przez budowę/Zamawiającego w celu umożliwienia Jednostce Inspekcyjnej przeprowadzenia badania:

	TAK	NIE	Nie got.	Uwagi:
2.1. Zapewnione zasilanie docelowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.2. Zapewnione oświetlenie na płytach grzebieniowych (min 50 lx)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.3. Wykonana podłoga docelowa na przystankach	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.4. Wykonana podpora pośrednia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.5. Wykonane bariery ochronne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.6. Architektura zgodna z EN 115	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.7. Dostarczony Protokół budowlany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.8. Dostarczone Oświadczenie Użytkownika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.9. Zapewnione konieczne instalacje słaboprądowe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

3. O wykonaniu powyższych prac Kierownik Budowy/Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje KONE pisemnie
4. KONE może rozpocząć prace regulacyjne i procedury odbiorowe po wykonaniu wszystkich powyższych prac
5. W celu wykonania prac wym. w p.2 Kierownik Budowy/Przedstawiciel Zamawiającego przejmuje front robót i odpowiada za bezpieczeństwo
6. Inne uwagi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kierownik budowy/Przedstawiciel Zamawiającego

Kierownik montażu KONE

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Data

\* Niepotrzebne skreślić  
wersja z 7.02.2022